

**Formato N° 3**  
**Tratamiento de Aguas Servidas**  
**al 31.03.2019**

<b>Localidad</b>	<b>Porcentaje Tratamiento(*)</b>	<b>Nivel de Tratamiento (Según Norma) ver nota</b>
Lima y Callao	<b>92.21%</b>	<b>50.00%</b>

(\*) Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales con respecto al caudal recolectado en el periodo Enero - Marzo (21.99 m3 / 23.85 m3 - promedios).

Nota: Se ha considerado el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles - D. S. N° 003-2010-MINAM, de las PTAR reportadas a la DGAA - MVCS en el periodo Enero - Marzo 2019.



Percy Hugo Cásma Muñoz  
Jefe Equipo Gestión de Plantas  
de Tratamiento de Aguas Residuales (e)

